

Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

Unité de gestion: SYNDICAT DES EAUX DU SABARTHES

Exploitant: SIE DU SABARTHES

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 10 février 2025 à 08h19 pour l'ARS.

Par le laboratoire: LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DES EAUX DE L'ARIEGE CAMP, FOIX

Nom et type d'installation:

SOUDOUR GOURBIT - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Nom du point de surveillance: CENTRE DE GOURBIT - GOURBIT

Localisation exacte du prélèvement: ROBINET INTÉRIEUR MAIRIE

Code du point de surveillance: 0000001151

Code installation: 001080

Numéro de prélèvement: 00158971

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés à l'exception de la conductivité qui traduit une faible minéralisation.

Bulletin édité le jeudi 20 février 2025

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale de l'Ariège
1, Bd Alsace Lorraine
BP 30076 | 09008 FOIX Cedex

www.occitanie.ars.sante.fr